



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д.5

«20» мая 2019г.

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга: от 05.04.2013г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «20» мая 2019 года с «12» час. «07» мин. до «16» час. «24» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул. Новоселов, д. 11, Лит А.

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Короткова Наталья Викторовна

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: директор Ульянова И.А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: нет

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	19.04.2019г.		в наличии
СОУЭ	в наличии	19.04.2019г.		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	31.03.2019г.		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: ПК в наличии, укомплектован, проведена проверка на водоотдачу

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета огнетушителей в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Пройдено обучение по программе ПТМ.

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: проведено

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в образовательных учреждениях
Присутствовало человек: 2

Вручены памятки: для школьников СПб о мерах пожарной безопасности «Детство без пожаров», «Весенне-летний пожароопасный период!», «По профилактике пожаров по причине неосторожности при курении в жилом секторе», «Безопасность на водоёмах в летний период».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД 2 чел.

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: ведомость КСОБ, приказы №№ 17.101, удостоверение ПТМ, акт тренировки по эвакуации, акты ТО АУПС, СОУЭ и КТС, декларация пожарной безопасности

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

Н.В. Короткова

« 20 » мая 2019г.

Первый экземпляр акта получил:

Ульяшова ИА, директор

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)



(подпись)

« 20 » мая 2019г.